

Besparelser:					kWh/år	Kr./år (Ekskl. moms)
	Energiforbrug lys				15.775	31.550,00
	Udskiftning af eks. lyskilder					1.813,59
	Samlet				15.775	33.363,59
	Total besparelse i anlæggets levetid					667.271,88 kr.
	Anlæggets gennemsnitslige levetid				År	20,00
	Tilbagebetaling		Mdr. / ROI	31,8	38%	
	CO2 sparet		Kg / år	2.193		

Materialet må ikke overdrages til 3. person.

Version 1.1


\Energiberegning september 21

Energiberegningen er lavet med udgangspunkt i de oplysninger, der er modtaget fra kunden - herunder driftstid og el-pris.


Co2 besparelse er baseret på seneste tal fra 2019. Kilde: Energinet.

Spoletabet ved brug af traditionelle lyskilder er udregnet ud fra gældende retningslinjer. Kilde Energistyrelsen. J nr. 2021-326.

Forbrug i kr over
armaturets levetid



Visuel fremstilling af forbrug over 10 årig
periode



Samlet TCO
besparelse (kr.)



Tilbagebetalingstid
(år)

